



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APA PRUT-BÂRLAD



EMITENT

Administrația Națională Apele Romane
Administrația Bazinală de apa Prut-Bârlad
Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați
str. Drumul de centura, nr. 39 B, Galați
Tel/Fax: +4 0236 417 963; +4 0236 411 429
Cod Fiscal: RO 23780878 / 01.05.2008
Cod IBAN: RO51 TREZ 4065 0220 1X02 0605

TITULAR DE AUTORIZAȚIE

SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE GALATI
Adresa: str. Stiintei nr. 117, municipiul
Galati, judetul Galati
Telefon: 0236460712; 0236460713
Fax: 0236460771
Email: spitalultbc@gmail.com
Cod fiscal: 4068718
Cod IBAN: RO45 TREZ 24F6 6060 1200 130X

F-AA-4

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Nr. 11 din 7 mai 2025

privind: „Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la
Spitalul de Pneumoftiziologie Galati, judetul Galati”
valabilă pana la data de 01.05.2030

Indicatori cadastrali de identificare:

Bazin hidrografic: Dunare
Curs de apa: fluviul Dunare

Cod b.h.: D
Cod cadastral: XIV-1.000.00.00.00.0

Acte de reglementare emise anterior:

Autorizatia de gospodarie a apelor nr. 20 din 24 aprilie 2020 privind “Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la Spitalul de Pneumoftiziologie Galati, judetul Galati”, emisa de S.G.A. Galati.

Profilul de activitate al folosintei (conform Ordinului INS nr. 337/2007 privind actualizarea CAEN):

- activitati de asistenta spitaliceasca - cod CAEN: 8610;
- activitati de asistenta medicala specializata - cod CAEN: 8622;
- alte activitati referitoare la sanatatea umana - cod CAEN: 8690;
- cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie - cod CAEN: 7219.

Amplasament: obiectivul este situat in municipiul Galati, str. Stiintei nr. 117, judetul Galati.

Capacitati: 305 paturi la care se adauga inca 5 paturi spitalizare/zi.

Program de functionare: 24 ore/zi, 365 zile/an.

Urmare a solicitarii si a documentatiei tehnice inaintate si inregistrate la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlada - Sistemul de Gospodarie a Apelor Galati cu nr. 1657 din 14.03.2025, precum si a constatarilor facute la verificarea pe teren, cuprinse in procesul verbal din 09.04.2025 inregistrat la Sistemul de Gospodarie a Apelor Galati cu nr. 2413 din 10.04.2025, asupra respectarii prevederilor de functionare din punct de vedere al gospodarii apelor,



Adresă de corespondență:

str. Drumul de centura, nr. 39B, Galati, jud. Galati
Tel: +4 0236 417 963
Fax: +4 0236 411 429
Email: dispecer@sgagl.dap.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23780878 / 01.05.2008
Cod IBAN: RO51 TREZ 4065 0220 1X02 0605

În temeiul **Legii Apelor nr. 107/1996**, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 400 din 27 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, modificată și completată prin O.U.G nr. 52/2023 aprobată prin Legea nr. 207/2024, precum și a **Ordinului M.M.A.P. nr. 3.147/2023**, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor, se atribuie titularului de autorizație **SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE GALATI**, dreptul să exploateze obiectivul: „**Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate la Spitalul de Pneumotiziologie Galati, județul Galati**”, după cum urmează:

1. Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apă a Spitalului de Pneumotiziologie Galati se realizează prin intermediul a două bransamente la sistemul centralizat de alimentare cu apă al municipiului Galati, în baza contractului nr. 1625A /2014 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galati, încheiat cu operatorul regional Apa Canal SA Galati.

În incinta spitalului există un rezervor din beton cu capacitatea de 200 mc care asigură rezerva de apă în caz de avarie la rețeaua curentă.

Debite și volume de apă autorizate:

$Q_{zi\ mediu} = 70,72 \text{ mc/zi}$

$V_{mediu\ anual} = 25,81 \text{ mii mc}$

$Q_{zi\ maxim} = 84,86 \text{ mc/zi}$

$V_{maxim\ anual} = 30,97 \text{ mii mc}$

2. Modul de folosire a apei:

Apă prelevată din sursa rețea este utilizată în următoarele scopuri:

- potabil și igienico-sanitar;
- tehnologic;
- combaterea incendiului.

3. Colectarea și evacuarea apelor uzate:

Apele uzate, provenite de la grupurile sanitare, laboratoare, spalatorie, sterilizare, sunt evacuate în canalizarea municipiului Galati aflată în zona amplasamentului, în baza contractului nr. 1625A/2014 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galati, încheiat cu operatorul regional Apa Canal SA Galati

Înainte de a fi evacuate în rețeaua de canalizare municipală apele uzate sunt supuse operației de clorinare în cadrul stației de clorinare formată dintr-o incintă în care există o instalație automată pentru prepararea soluției de clor, soluție ce este dirijată spre un bazin de contact cu trei compartimente, în care se amestecă apele uzate cu soluția de clor.

Debite și volume de apă uzată evacuată:

$Q_{zi\ mediu} = 39,62 \text{ mc/zi}$

$V_{mediu\ anual} = 14,46 \text{ mii mc}$

$Q_{zi\ maxim} = 59,62 \text{ mc/zi}$

$V_{maxim\ anual} = 21,69 \text{ mii mc}$

4. Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate:

Indicatorii de calitate pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare municipală, trebuie să se încadreze în limitele impuse de H.G. nr. 352/2005 - NTPA 002/2002 și limitele impuse de operatorul de rețea.

Beneficiarul are obligația să monitorizeze calitativ apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare municipală, cu frecvența semestrială la indicatorii: CBO5, CCOCr, materii în suspensii, reziduu filtrat la 105°, substanțe extractibile cu solvenți organici, detergenți sintetici și amoniu. Buletinele de analiză vor fi transmise (în copie) la S.G.A. Galati, imediat după efectuarea lor.

Adresă de corespondență:

str. Drumul de centură, nr. 39B, Galati, jud. Galati

Tel: +4 0236 417 963

Fax: +4 0236 411 429

Email: dispecer@sgagl.dap.rowater.ro



Cod Fiscal: RO 23780878 / 01.05.2008

Cod IBAN: RO51 TREZ 4065 0220 1X02 0605

Frecventa mentionata anterior, precum si indicatorii minimi nominalizati, nu se refera la monitorizarea proprie specifica fiecarei unitati.

Automonitoringul privind calitatea apelor uzate (frecventa medie si maxima de determinare a indicatorilor de calitate din punctul de monitorizare) se efectueaza in conformitate cu prevederile Programului intern de monitorizare a calitatii apei al utilizatorului, parte integranta a Regulamentului de exploatare propriu fiecarei unitati.

Parametrii de calitate si frecventa de monitorizare in cadrul Programului intern se stabilesc de catre utilizator, avand la baza prevederile legale in vigoare, prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor, cerintele specifice activitatii desfasurate si exploatarea corespunzatoare a sistemului de canalizare.

Programul intern de monitorizare a calitatii apei va fi revizuit ori de cate ori va fi necesar.

Semestrial si anual, beneficiarul va transmite la S.G.A. Galati, un raport tiparit si in format electronic, privind situatia cantitativa (volume/debite de ape prelevate, precum si de ape uzate evacuate) si situatia calitativa a apelor uzate evacuate - toate analizele realizate in perioada de raportare de catre laboratoare de analize fizico-chimice sau prin automonitoring.

Punctul de monitorizare: efluentul final - apele uzate evacuate in reseaua de canalizare municipala, aflata in administrarea APA CANAL S.A. GALATI.

5. Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa:

Pentru captari: exista montate apometre pentru fiecare punct de bransare.

Pentru evacuari: nu exista montat apometru.

6. Alte elemente in legatura cu folosinta:

Deseurile provenite din activitatile medicale sunt preluate de catre SC Eco Fire Systems SRL Constanta, in baza Contractului de servicii nr. 5837 din 23.04.2024 incheiat intre parti.

Titularul autorizatiei este obligat:

1. Sa monitorizeze calitatea apelor uzate evacuate, in conditiile stabilite la pct. 4 din prezenta autorizatie. Buletinele de analize fizico-chimice vor fi transmise in copie la S.G.A. Galati imediat dupa efectuarea lor.
2. Sa asigure in permanenta dezinfectia apelor uzate evacuate in reseaua de canalizare municipala, conform prevederilor art. 6 din Anexa 2 (NTPA 002) la HG 188/2002.
3. Sa nu descarce in ape de suprafata sau subterane ape uzate neepurate sau care nu indeplinesc conditiile de calitate prevazute de normativele aflate in vigoare.
4. Sa nu manipuleze sau depoziteze deseuri, reziduuri sau substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii, directe sau indirecte, a apelor de suprafata sau subterane.
5. Sa exploateze constructiile si instalatiile de folosire a apei, de canalizare si evacuare a apelor uzate, in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare si sa asigure functionalitatea acestora la parametri normali.
6. Sa intretina constructiile si instalatiile de folosire a apei, de canalizare si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor si optimizarii consumurilor de apa.
7. Sa asigure in permanenta eliminarea substantelor chimice si a deseurilor specifice rezultate din activitatile spitalicesti prin intermediul unor firme specializate - acreditate pentru preluarea, transportul si incinerarea/eliminarea acestora.

Adresa de corespondenta:

str. Drumul de centura, nr. 39B, Galati, jud. Galati

Tel: +4 0236 417 963

Fax: +4 0236 411 429

Email: dispecer@sgagl.dap.rowater.ro



Cod Fiscal: RO 23780878 / 01.05.2008
Cod IBAN: RO51 TREZ 4065 0220 1X02 0605

8. Sa detina in permanenta mijloacele si materialele necesare interventiei in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile Planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale, care va trebui actualizat ori de cate ori va fi necesar; in cazul producerii unei poluari accidentale va anunta imediat S.G.A. Galati si va actiona pentru eliminarea cauzelor si limitarea efectelor poluarii.

9. Orice lucrari ce se vor face pe ape sau in legatura cu apele, vor fi promovate numai in baza avizului de gospodarire a apelor, care va trebui solicitat de beneficiarul lucrarilor la faza de studiu de fezabilitate, urmand ca punerea in functiune a acestor lucrari sa se faca in baza autorizatiei de gospodarire a apelor, conform prevederilor legislatiei aflate in vigoare.

10. In cazul modificarii parametrilor de capat autorizati in legatura cu prelevarea si folosirea apelor, colectarea si evacuarea apelor uzate si/sau modificare a instalatiilor tehnologice sau a proceselor specifice ce se deruleaza in cadrul unitatii, sa anunte, conform obligatiilor legale, organul emitent al autorizatiei.

11. Sa respecte prevederile prezentului act de reglementare si sa solicite o noua autorizatie de gospodarire a apelor cu cel putin 60 de zile lucratoare inainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentei autorizatii, conform prevederilor art. 30 din Ordinul nr. 3.147 din 6 decembrie 2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de gospodarire a apelor.

In cazul schimbarii beneficiarului sau titularului de investitie prezenta autorizatie isi pierde valabilitatea, aceasta nefiind transmisibila. Autorizatia poate fi transferata noului beneficiar doar in conditiile prevazute in Ordinul M.M.A.P. nr. 3.147 din 6 decembrie 2023, articolul 34.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage raspunderea administrativa dupa caz, raspunderea civila sau penala, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Documentatia tehnica inaintata si vizata spre neschimbare de catre autoritatea de gospodarire a apelor, face parte integranta din prezenta autorizatie.

DIRECTOR S.G.A. GALATI
ing. Ciprian Florin IOSIP



INGINER ȘEF
ing. Dumitru ION

GESTIUNE ȘI REGLEMENTARE RESURSE DE APĂ,
Șef Serviciu,
ing. Viorel HANȚĂ

Întocmit,
ing. Daniel IANCU

Adresă de corespondență:

str. Drumul de centura, nr. 39B, Galati, jud. Galati

Tel: +4 0236 417 963

Fax: +4 0236 411 429

Email: dispecer@sgagl.dap.rowater.ro



Cod Fiscal: RO 23780878 / 01.05.2008
Cod IBAN: RO51 TREZ 4065 0220 1X02 0605